Amendement
WP Goyerbrug: maximum vermogen stellen op 24 MW

Raadsvoorstelnummer: 2022-603507 d.d. 29 november 2022
Onderwerp: Nota beantwoording zienswijzen en VVGB Windpark Goyerbrug.
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 20 december 2022
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: **Beslispunt 1:** Te wijzigen in: 1. De 'Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Windpark Goyerbrug', *gewijzigd* vast te stellen, *met de volgende wijziging: op pagina's 7, 31, 73 en 92 en 106 wordt de tekst '22,8 MW' veranderd in '24,0 MW';* **Beslispunt 2:** Te wijzigen in: 2. Een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de aangevraagde omgevings-vergunning voor Windpark Goyerbrug, *met als wijziging dat het maximale vermogen van het windpark gesteld wordt op 24,0 MW.*
Toelichting *(zie pagina 2)*
Ondertekening [redacted] GroenLinks D66

	ITH	D66	NH	GL	VVD	CDA	SGP	CU	PVDA	HA!
Voor										
Tegen										

Toelichting
Voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug is een bandbreedte aan windturbines onderzocht, omdat de definitieve windturbinekeuze nog niet was gemaakt. In de aanvraag van 2022 was het *indicatieve* vermogen derhalve op 22,4 MW gezet, waarmee beoogd is ruimte te laten om bij de selectie van het turbinetype rekening te kunnen houden met de technologische ontwikkelingen. Voor Windpark Goyerbrug ligt nu een (ontwerp)beschikking voor waarin het toegestane vermogen is *gemaximaliseerd* op 22,8 MW.

Enkele in de aanvraag onderzochte turbinetypes hebben inmiddels een upgrade van het vermogen gekregen naar maximaal 6.0 MW, waardoor het mogelijke vermogen van het hele windpark 24,0 MW wordt. De verschijningsvorm van de nieuwe molen is exact gelijk aan die van zijn voorganger, behalve dat de generator van 6,0 MW (binnen in de turbine) iets groter is dan de generator van 5,6 MW. De molen heeft dezelfde wieken en draait met hetzelfde toerental (om precies te zijn: net ietsje langzamer); er zijn daarmee geen negatieve effecten op het gebied van geluid, slagschaduw of externe veiligheid. *Er wordt dus niemand benadeeld door de upgrade.*

De raad heeft ter onderbouwing van het bovenstaande documentatie gekregen van de initiatiefnemer (onderzoek van LBP), en deze is door adviesbureau Pondera getoetst op volledigheid en juistheid: de conclusie van Pondera is dat de geleverde informatie inderdaad volledig en juist is. De normen in de (ontwerp)beschikking en de verklaring van geen bedenkingen blijven dan ook onverminderd van kracht. Ook een turbine met een vermogen van 6,0 MW kan aan deze normen voldoen. Zodoende is het mogelijk om zonder extra hinder voor de omgeving meer duurzame energie op te wekken, waarmee een extra bijdrage kan worden geleverd aan de energietransitie. Daarnaast worden hiermee de opties voor windmolens niet onnodig beperkt.

Het maximumvermogen van het windpark wordt met dit amendement gewijzigd naar 24,0 MW in 1) het raadsvoorstel/de verklaring van geen bedenkingen, 2) de vast te stellen Nota Beantwoording Zienswijzen en (indirect) in 3) de Omgevingsvergunning.

	ITH	D66	NH	GL	VVD	CDA	SGP	CU	PVDA	HA!
Voor										
Tegen										